



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

Предписание № 2-18-61-193/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кингисеппская средняя
общеобразовательная школа № 2» (МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2»);**

ИНН 4707014774

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Хайлова Андрея Сергеевича № 2-18-61-193 от 01 сентября 2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 14 ч. 00 мин. «10» октября 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «27» октября 2016 года Смирновой Оксаной Сергеевной - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена внеплановая проверка объекта защиты – средней общеобразовательной школы МБОУ «КСОШ № 2» по адресу: г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МБОУ «КСОШ № 2» - Поляковой Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	В помещении библиотеки противопожарная перегородка не соответствует требуемым показателям	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст.4, ч. 1 ст. 151, Строительные нормы и правила - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4	01.07.2017 г.	
2.	Люки на выходе из лестничных клеток здания на кровлю не имеют требуемого предела огнестойкости (EI-30)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 4 ст.4, ч. 1 ст. 151, СНиП 21-01-97* п. 8.4*; строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 2.10	01.07.2017 г.	
3.	В правом крыле здания выход на кровлю из лестничной клетки не оборудован закрепленной стальной стремянкой.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 4 ст.4, ч. 1 ст. 151, СНиП 21-01-97* п. 8.4*; СНиП 2.01.02-85* п. 2.10	01.07.2017 г.	
4.	На путях эвакуации в общих коридорах допускается применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85 п. 1.8 абз. 4	01.07.2017 г.	
5.	На путях эвакуации в лестничных клетках допускается применение материалов для покрытия пола краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4	01.07.2017 г.	
6.	На путях эвакуации в лестничных клетках допускается применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4	01.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Смирнова Оксана Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«27» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «КСОШ № 2»

Полякова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

✓ С. Полякова
(подпись)

«27» 10 2016 г.